

Instalace tepelných čerpadel a modernizace zdrojů chladu za účelem využívání odpadního tepla – DČP č. 1: Zdrojová část

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 28. 11. 2025

ZADAVATEL: Kostecké uzeniny a.s.
Sídlem: č.p. 60, 588 61 Kostelec
IČO: 46900411
(„Zadavatel“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1fč
IČO: 264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Instalace tepelných čerpadel a modernizace zdrojů chladu za účelem využívání odpadního tepla – DČP č. 1: Zdrojová část“, ev. č. VVZ: Z2025-061590

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na základě žádosti následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

„V zadávací dokumentaci se píše, že předmětem díla je dodávka, instalace a uvedení do provozu chladičových kompresorů a tepelných čerpadel. Z dalšího popisu, ale vyplývá, že montáž tepelných čerpadel zajišťuje třetí strana. Rozumíme tomu správně, dodavatel bude zajišťovat pouze dodání jednotek na místo (DDU nevyloženo) a následné uvedení do provozu? A samotnou instalaci, kompletaci a zapojení na okruhy médií bude provádět třetí strana stejně jako kompletní elektroinstalaci a systém MaR?“

Vysvětlení Zadavatele

Pro vyloučení pochybností Zadavatel potvrzuje, že předmětem nyní poptávaného plnění je dodávka strojů do místa plnění a odborný dohled při uvedení strojů do provozu (viz podrobně hlavní část zadávací dokumentace a její čl. 2.2). Samotnou instalaci v příslušné strojovně a napojení strojů na potrubní ad. síť provede třetí strana, která bude vybrána samostatným zadávacím řízením (pracovně označováno jako DČP č. 2).

Dotaz č. 2

„Frekvenční měniče mají být součástí kompresorových jednotek nebo jejich dodání zajišťuje dodavatel EMI a MaR?“

Vysvětlení Zadavatele

Ano, frekvenční měniče mají být součástí poskytovaného plnění.

Dotaz č. 3

„Tepelná čerpadla EGC2HP2 a EGC2HP3.1 budou montovány na místě. Znamená to, že součástí dodávky tepelných čerpadel je pouze dodávka komponentů (kompresorových jednotek, výměníků tepla, armatur, instrumentace, tlakových nádob), ale samotné smontování na místě bude provádět třetí strana? Bude třetí strana dodávat také potrubní propojení a tepelné izolace?“

Instalace tepelných čerpadel a modernizace zdrojů chladu za účelem využívání odpadního tepla – DČP č. 1: Zdrojová část

Vysvětlení Zadavatele

Zadavatel od účastníků očekává dodávku strojů v rozsahu a provedení, které odpovídá požadovaným vlastnostem. Pokud sestavení strojů do funkčního celku je nezbytné provést nikoliv ve výrobním závodě ale v místě plnění, pak bude kompletace dílčích částí součástí dodávky. Potrubní, silové ad. zapojení strojů v prostoru strojovny pak zajistí třetí strana. Zadavatel dále zdůrazňuje, že rozhodné parametry EGC2.HP3.1 (ve společném provozu s EGC2.HP3.2) bude nutné ověřit testem FAT.

Dotaz č. 4

„V zadávací dokumentaci je vyžadován FAT a SAT test všech jednotek. Naše společnost není schopná zajistit FAT test ve výrobním závodě (není na to vybaven) pro všechny jednotky. Veškeré kompresory použité v našich kompresorových jednotkách a tepelných čerpadlech jsou certifikovány dle EN12900 a DIN 8976. Je možné za těchto podmínek nahradit FAT test doložením daných certifikátů? Poslání jednotek do „Dánského technologického institutu“ vidíme jako velmi problematické na hranici realizovatelnosti a rozhodně by to celý projekt výrazně prodražilo a prodloužilo.“

Vysvětlení Zadavatele

Testem FAT mají být podrobeny pouze vybrané stroje, jak vyplývá z přílohy ZD č. 9 (d) a čl. 5.4 (a) návrhu smlouvy.

Konkrétně jím mají být stroje EGC1.RC3, EGC1.HP1 a EGC2.HP1 ve spojení EGC2.HP3. Pokud výrobní závod účastníka provedení testu FAT neumožňuje, pak Zadavatel trvá na podmínce jejich prověření v laboratoři nezávislé akreditované instituce. Náklady, které s tím budou spojeny, zatím Zadavatel předjímá jako součást cenové nabídky každého účastníka.

Za Zadavatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností