



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV



krnovp19v00myo

Váš dopis zn.:

Ze dne: 16.7.2019

STUDIO - D Opava s.r.o.

Naše čj.: KRNOZP-60032/2019 vagj

IČ: 26833115

Naše sp. zn.: ZP-9485/2019-vagj

č.p. 171

245.5 S/5

747 74 Holasovice

Vyřizuje: Vágnerová Jana, Ing.

Telefon: 554697343

E-mail: jvagnerova@mukrnov.cz

Datum: 07.08.2019

Závazné stanovisko

Závazná část

Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný správní orgán podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), v souladu s § 149 odst. 1 a odst. 2 správního řádu,

vydává

podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší,

souhlasné závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje

v rámci akce nazvané „**Měšťanský dům Město Albrechtice**“ umístěné na pozemku parc. č. 1313 v k.ú. Město Albrechtice.

Akce zahrnuje **umístění a provedení stavby tohoto stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší:**

V 1.NP objektu měšťanského domu, místnost č. 1.13, kotelna, technická místnost, bude umístěn a proveden nástěnný kondenzační kotel na zemní plyn s napojením na teplovodní soustavu ústředního vytápění, typ neuveden, o výkonu 6,4 - 31,8 kW, třída $\text{NO}_x = 5$. Odvod spalin stacionárního zdroje bude řešen koaxiálním odkouřením DN 60/100, které bude vedeno stávajícím komínovým průduchem, vyvedeným nad střechu objektu měšťanského domu.

Investorem a stavebníkem je Město Město Albrechtice, IČ: 00296228, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice.

Odůvodnění

Městský úřad obdržel dne 16.7.2019 od žadatele: Město Město Albrechtice, IČ: 00296228, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice (dále jen „žadatel“), žádost o vydání závazného stanoviska podle zákona o ochraně ovzduší pro účely umístění a provedení stavby stacionárního zdroje v rámci akce nazvané „**Měšťanský dům Město Albrechtice**“ umístěné na pozemku parc. č. 1313 v k.ú. Město Albrechtice. Přílohou žádosti byla PD pro stavební povolení z data: srpen 2019, zakázka číslo: 1419-2019, zpracovatele:

STUDIO D – Opava s.r.o., IČ: 26833115, č.p. 171, 747 74 Holasovice (dále jen „zpracovatel“).

Stavebníkem je žadatel.

Dnem obdržení této žádosti byly u městského úřadu zahájeny postupy (v souladu s § 37 odst. 1 správního řádu) k vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

V předložené žádosti a PD zpracovatele bylo uvedeno, že akce zahrnuje umístění a provedení stavby nástěnného kondenzačního kotle na zemní plyn s napojením na teplovodní soustavu ústředního vytápění, typ neuveden, o výkonu 6,4 - 31,8 kW, třída $\text{NO}_x = 5$. Stacionární zdroj bude umístěn v 1.NP objektu měšťanského domu, místnost č. 1.13, kotelna, technická místnost. Odkouření stacionárního zdroje bude řešeno koaxiálním odkouřením DN 60/100, které bude vedeno stávajícím komínovým průduchem, vyvedeným nad střechu objektu měšťanského domu.

Městský úřad posoudil žádost žadatele a PD zpracovatele v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a zkoumal, zda je navržené řešení v souladu s programem zlepšování kvality ovzduší zóny Moravskoslezsko – CZ08Z, vyhlášeném dne 14. dubna 2016 Opatřením obecné povahy vydaném pod č.j.: 24441/ENV/2016 Ministerstvem životního prostředí, a umístění a provedení stavby stacionárního zdroje nezhorší úroveň znečištění znečišťujícími látkami, stanovené v imisních limitech stanovených v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší.

Po posouzení předložené žádosti a PD zpracovatele městský úřad zjistil, že se v rámci akce jedná o umístění a provedení stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, konkrétně se jedná o spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu menším než 0,3 MW.

Dále městský úřad zkoumal, zda stacionární zdroj, který bude v rámci této akce umístěn a proveden, nemá negativní vliv na úroveň znečištění ovzduší.

Na základě výše uvedeného posouzení městský úřad konstatuje, že umístěním a provedením stavby výše uvedeného stacionárního zdroje, bude dodržena zásada ochrany ovzduší, spočívající v předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší.

Městský úřad po posouzení žádosti, předložené PD zpracovatele a na základě svých správních úvah vydává toto souhlasné závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje uvedeného ve výrokové části tohoto závazného stanoviska, bez stanovení podmínek, jelikož se jedná o stacionární zdroj, který dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší nevyžaduje rozptylovou studii, kompenzační opatření ani provozní řád.

Městský úřad konstatuje, že umístěním a provedením stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, nedojde ke zhoršení kvality ovzduší. Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů jsou uvedeny v § 17 zákona o ochraně ovzduší.

Městský úřad doporučuje, aby při stavebních pracích umisťování a provádění stavby byla dodržována opatření k omezování prašnosti, což jsou opatření, která jsou v souladu s programem zlepšování kvality ovzduší zóny Moravskoslezsko – CZ08Z, vyhlášenému dne 14. dubna 2016 Opatřením obecné povahy vydaném pod č.j.: 24441/ENV/2016 Ministerstvem životního prostředí.

Toto závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění tak, jak je uvedeno v § 149 odst. 2 správního řádu.

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Ing. Jana Vágnerová
oprávněná úřední osoba, sl. č. 0044

Rozdělovník, adresát, spis – zde