


PŮDORYSNÝ ŘEZ
M 1:50



	PŘEBYTEČNÝ KAL
	ODTAH KALU FEKAVOZEM + VYPOUŠTĚNÍ KALOJEMU
	KALOVÁ VODA
	TLAKOVÝ VZDUCH

PS	POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	POČET ks
PS 01.2	M1	DMYCHADLO KALOJEMU	1
	YV1.1,2	SOLENOIDOVÉ VENTILY	2
	SL5.1–3	PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE – HLADINY V KALOJEMU 1	3
	SL5.4–6	PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE – HLADINY V KALOJEMU 2	3
	LIC1	TENZOMETRICKÉ MĚŘENÍ HLADINY V KALOJEMU 1	1
	LIC2	TENZOMETRICKÉ MĚŘENÍ HLADINY V KALOJEMU 2	1

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ	: 3NPE str. 50Hz 230/400V/TN-C-S
OVĽADACÍ NAPĚTÍ	: 1NPE str. 50Hz 230V 2 24V DC SELV
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM	: DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl.411, 415 OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: ZÁKL. IZOLACÍ, KRYTY, PŘEPÁŽKAMI OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ, OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV
PROSTORY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3	: URČENY PROTOKOLEM V TZ

Rka1	ROZVADĚČ KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – STÁVAJÍCÍ
Rka2	ROZVADĚČ KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – NOVÝ
	HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA

ELEKTROROZVODY PROVEDENY KABELY CYKY, JYTY, TCEKFY ULOŽENÝMI V DRÁTĚNÉM ŽLABU
PLASTOVÝCH LIŠTÁCH A V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH.
KOVOVÉ PŘEDMĚTY BUDOU POSPOJOVÁNY.

MÍSTNÍ SOUŘADNÁ SOUSTAVA

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM

OBJEDNATEL Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 296228	MÍSTO	Město Albrechtice	Ing. Jiří ROSYPAL, KAIT 100293, I : 296228 Na Poustce 252, 684 01 Kobeice u Brna, tel.: 602 570 133, e-mail: rosypal@provoczov.cz.
	KRAJ	Moravskoslezský	
	VYPRACOVAL	Ing. Jiří Rosypal	
	VED. PROJEKTANT	Ing. Jiří Rosypal	
	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jiří Rosypal	

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV MĚSTO ALBRECHTICE	DATA	12/2019
		STUPEŇ	DSP+ZD
		FORMÁT	6 x A4
		MĚŘÍTKO	1:50
		PŘÍLOHA č.	PŘEŘ. č.
OBJEKT	PS 01.2 MOTOROVÉ ROZVODY A MaR REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	D.2.1.2.3.	
OBSAH	DISPOZICE	D.2.1.2.3.	