



DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice, Česká republika
mobil: 731 491 649, pevná linka: 539 094 211, mail: info@dkmmoravia.cz, web: www.dkmmoravia.cz
IČ: 25544543, DIČ: CZ25544543, číslo účtu: 162703665 / 0300, ID datové schránky: qd8dqtz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2757.

Ing. arch. Miroslav Velehradský
Libušino údolí 76
623 00 Brno

Věc: Vyjádření pro účely stavebního řízení na akci „Stavební úpravy s nástavbou a přístavbou objektu brownfieldu v Mělčanech“ – souhlas s úpravou vodovodní přípojky

Investor: Obec Mělčany, Mělčany 163, 664 64 Mělčany

DKM Moravia a.s. na základě předložené PD stavby SOUHLASÍ s úpravou vodovodní přípojky a napojením objektů na vodovodní řad provozovaný DKM Moravia a.s.

Realizace a vlastnictví vodovodní přípojky

Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel a přípojka zůstává v jeho vlastnictví.

Vodovodní přípojka bude zhotovena z plastového potrubí PE100 SDR11 o průměru 63x5,8 délky cca 3,7 m a bude ukončena v objektu vodoměrnou sestavenou v upravené vodoměrné šachtě o rozměrech 1000 x 1500 mm

Příprava k realizaci:

- **Požádejte o vytýčení sítí**
Minimálně tři pracovní dny před začátkem výkopových prací požádejte DKM Moravia a.s. o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu na tel. č. 605 516 960 p. Karel Grégr nebo 733 765 060 p. Jaroslav Macík.
- **Dbejte na správné křížení sítí**
Respektujte ustanovení ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- **Informujte pracovníky**
Seznamte pracovníky, kteří budou provádět zemní práce s polohou vedení vodovodního a kanalizačního řadu.
- **Dodržujte ochranné pásmo**
V souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při provádění výkopu se musí ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od vyznačeného vodovodního i kanalizačního řadu provádět pouze ruční zemní práce, dbát nejvyšší opatrnosti a nepoužívat nevhodné nářadí.

Realizace vodovodní přípojky

- **Zabezpečení proti poškození**
Po odkrytí vodovodního i kanalizačního řadu je nutno zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to i třetí osobou.



DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice, Česká republika
mobil: 731 491 649, pevná linka: 539 094 211, mail: info@dkmmoravia.cz, web: www.dkmmoravia.cz
IČ: 25544543, DIČ: CZ25544543, číslo účtu: 162703665 / 0300, ID datové schránky: qd8dqtz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2757.

- **Poškození vodovodního nebo kanalizačního řadu**

Poškození vodovodního nebo kanalizačního řadu je nutno neprodleně hlásit na tel. č. 605 516 960 p. Karel Grégr nebo 733 765 060 p. Jaroslav Macík.

- **Zřízení vodovodní přípojky**

Vodovodní přípojky nelze zřizovat za nevhodných klimatických podmínek. Vodovodní přípojku zřídí pracovníci DKM Moravia a.s. na náklady odběratele. Stavebník obdrží od pracovníků DKM Moravia a.s. protokol o provedení tlakové zkoušky a osazení vodoměru.

V Dolních Kounicích dne 5.10.2020

DKM Moravia a.s.
Dolní Kounice, Masarykovo nám. 142/10
IČO: 25544543, DIČ: CZ25544543
PSČ 664 04, okr. Brno-venkov

Jana Veselá
vedoucí provozu
DKM Moravia a.s.