



Vážený pan  
Petr Šabrňák  
Vřesová 3452  
738 01 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1111069639VYŘIZUJE / LINKA  
Skotnica / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ostrava / 2020-11-03

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o stanovisko k PD a umístění stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **Sanace kolektoru G10 –G11** v k.ú. Frýdek. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího kabelového vedení vysokého napětí VN 22kV a nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **1m** od krajního kabelu měřeno na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním **stavby** v tomto OP;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního a stavebního povolení, provádění stavby a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

**Ing. Libor Socha**  
Vedoucí oddělení SEM Sítě