

## OBEC MĚLČANY

### **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3**

---

pro zadání podlimitní veřejné zakázky  
na stavební práce zadávané v užším řízení dle § 58 zákona č.  
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění  
(dále jen „zákon“)

s názvem

**Stavební práce s nástavbou a přístavbou  
objektu brownfieldu v Mělčanech**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1***

Chceme tímto požádat o přesnější specifikaci povlakových podlah - koberců. V ZD je uvedeno pouze: zátěžový nebo čistící koberec a dále ve skladbě povrchů je uvedena pouze mocnost koberců. Je možné uvést přibližnou barvu a další kritéria, případně uvést foto bez specifikace výrobce?

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde upřesnil požadovaný parametr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2***

V rozpočtu D 1.4.4 Vzduchotechnika. Dle projektové dokumentace je potrubí pro odvod vzduchu obaleno tepelnou izolací o tloušťce 50 mm. Ve VV se položka izolace nenachází. Ve výkazu výměr také chybí protidešťová stříška na zakončení vzduchotechnického potrubí O 100 mm od axiálního ventilátoru.

**Tímto Vás žádáme o vysvětlení, případně o doplnění do soupisu prací.**

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde doplnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3***

V rozpočtu D 1.4.1 a Kanalizace.

Ve výkazu výměr nesouhlasí množství zařizovacích předmětů a potrubí s množstvím v projektové dokumentaci.

Původní množství:

22	K	725100002	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	7,000
23	K	725329101	Montáž dřezů dvojitých	soubor	4,000
24	K	55231350	Dvoudřez nerez nástavný 501 celoplošný	kus	4,000

61	K	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	31,000
62	K	230180069R00T	Montáž trubních dílů PE, PP, D 75	kus	17,000
63	K	28615442.A	Kus čisticí HTRE D 75 mm PP	kus	17,000
70	K	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	5,000
90	K	28615375.A	Odbočka HTEA D 125/ 110 mm 45° PP	kus	3,000

Dle projektové dokumentace:

22	725100002	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	6,00000
23	725329101	Montáž dřezů dvojitých	soubor	2,00000
24	55231350	Dvoudřez nerez nastavný 501 celoplošný	kus	2,00000
61	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	29,00000
62	230180069R00T	Montáž trubních dílů PE, PP, D 75	kus	18,00000
63	28615442.A	Kus čisticí HTRE D 75 mm PP	kus	18,00000
70	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	7,00000
90	28615375.A	Odbočka HTEA D 125/ 110 mm 45° PP	kus	13,00000

Dále tyto položky úplně chybí dle projektu:

90a	28615375.A	Podlahová vpust DN 100 HL310NPr	kus	3,00000
90b	28615375.A	Vyvedení a upevnění výpustek D 40 mm	kus	36,00000

90c	28615375.A	Vyvedení a upevnění výpustek D 50 mm	kus	19,00000
90d	28615375.A	Vyvedení a upevnění výpustek D 110 mm	kus	30,00000
90e	28615375.A	Provedení navrtávky do stávajícího potrubí DN 150	kus	1,00000
90f	28615375.A	Revizní šachta plastová D 400 DN150 (Šs1 - Šs3)	kus	3,00000
90g	28615375.A	Přesun hmot	%	1,85000

Tímto Vás žádáme o vysvětlení, případně o doplnění do soupisu prací.

### **Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde upravil a doplnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

V rozpočtu D 1.4.1 b Vodovod.

Ve výkazu výměr nesouhlasí množství zařizovacích předmětů, armatur a potrubí s množstvím v projektové dokumentaci.

Původní množství:

15	K	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	8,000	0,00
18	K	725019101	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	4,000	0,00
30	K	230040004	Montáž závitových dílů DN 1/2"	kus	28,000	0,00
31	K	73421015	Uzavírací kulový kohout závitový (DN15) 1/2"	kus	28,000	0,00
32	K	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	29,000	0,00
33	K	73421020	Uzavírací kulový kohout závitový (DN20) 3/4"	kus	29,000	0,00
34	K	230040006	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	24,000	0,00
35	K	73421025	Uzavírací kulový kohout závitový (DN25) 1"	kus	24,000	0,00

36	K	230040007	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	19,000	0,00
37	K	73421032	Uzavírací kulový kohout závitový (DN32) 1+3/4"	kus	19,000	0,00
38	K	230040008	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus	6,000	0,00
39	K	73421040	Uzavírací kulový kohout závitový (DN40) 6/4"	kus	6,000	0,00
40	K	230040009	Montáž závitových dílů DN 2"	kus	8,000	0,00
41	K	73421040TT	Uzavírací kulový kohout závitový (DN50) 2"	kus	8,000	0,00
44	K	230040004	Montáž závitových dílů DN 1/2"	kus	3,000	0,00
45	K	73431015	Filtr závitový (DN15) 1/2"	kus	3,000	0,00
50	K	230040007R00T	Montáž závitových dílů	kus	142,000	0,00
51	K	55141100	Ventil rohový	kus	142,000	0,00
54	K	230040007R00T	Montáž závitových dílů	kus	6,000	0,00
55	K	551200350RT	Ventil pojistný 8 bar	kus	6,000	0,00
58	K	734253117	Ventil pojistný	kus	6,000	0,00
59	K	38832110RTM	Montáž teploměru 0-120°C	kus	12,000	0,00
60	K	38832110RT	Teploměr 0-120°C	kus	12,000	0,00

Dle projektové dokumentace:

15	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	6,00000
18	725019101	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	6,00000
30	230040004	Montáž závitových dílů DN 1/2"	kus	31,00000
31	73421015	Uzavírací kulový kohout závitový (DN15) 1/2"	kus	31,00000
32	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	25,00000
33	73421020	Uzavírací kulový kohout závitový (DN20) 3/4"	kus	25,00000

34	230040006	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	10,00000
35	73421025	Uzavírací kulový kohout závitový (DN25) 1"	kus	10,00000
36	230040007	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	15,00000
37	73421032	Uzavírací kulový kohout závitový (DN32) 1+3/4"	kus	15,00000
38	230040008	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus	2,00000
39	73421040	Uzavírací kulový kohout závitový (DN40) 6/4"	kus	2,00000
40	230040009	Montáž závitových dílů DN 2"	kus	3,00000
41	73421040TT	Uzavírací kulový kohout závitový (DN50) 2"	kus	3,00000
44	230040004	Montáž závitových dílů DN 1/2"	kus	4,00000
45	73431015	Filtr závitový (DN15) 1/2"	kus	4,00000
50	230040007R00T	Montáž závitových dílů	kus	88,00000
51	55141100	Ventil rohový	kus	88,00000
54	230040007R00T	Montáž závitových dílů	kus	7,00000
55	551200350RT	Ventil pojistný 8 bar	kus	7,00000
58	734253117	Ventil pojistný	kus	0,00000
59	38832110RTM	Montáž teploměru 0-120°C	kus	8,00000
60	38832110RT	Teploměr 0-120°C	kus	8,00000

Dále tyto položky úplně chybí dle projektu:

7a	48466603	REFLEX FLOWJET uzavírací armatura	kus	4,00000
13a	C3	Přesun hmot	%	1,20000
18a	725019102	Baterie nástěnná k výlevce	kus	6,00000
28a	725122233	Ventil pračkový	kus	3,00000
28b	725122234	Přesun hmot	%	0,58000

29a	725122234	Přesun hmot	%	0,58000
65b	V3	Montáž vodoměru Qn=6,3 m <sup>3</sup> /h	kus	1,00000
65c	V4	Vodoměr Qn=6,3 m <sup>3</sup> /h	kus	1,00000
65d	V5	Šroubení Ve 4300 G 1/2"	kus	12,00000
65e	V6	Šroubení Ve 4300 G 1"	kus	8,00000
65f	V7	Kohout kulový vypouštěcí G 1/2"	kus	20,00000
65g	V8	Zpětná klapka G 1/2"	kus	4,00000
65h	V9	Přesun hmot	%	1,20000
70a	14470118RT1	Tepelná izolace tl.15mm d 35mm	m	56,00000
70b	14470118RT2	Tepelná izolace tl.15mm d 60mm	m	45,00000
88a	722181234	Příplatek za zhotovení přípojky d 20 mm	kus	4,00000
88b	722181235	Příplatek za zhotovení přípojky d 32 mm	kus	2,00000
88c	722181236	Příplatek za zhotovení přípojky d 40 mm	kus	6,00000
88d	722181237	Vyvedení a upevnění výpustky DN 15	kus	126,00000
88e	722181238	Nástěnka PPR d 20 x 1/2"	kus	126,00000
88f	722181239	Přesun hmot	%	1,20000

**Tímto Vás žádáme o vysvětlení, případně o doplnění do soupisu prací.**

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde upravil a doplnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5***

V rozpočtu D 1.4.2 Vnitřní plynoinstalace.

Ve výkazu výměr nesouhlasí množství armatur s množstvím v projektové dokumentaci.

Původní množství:

12	K	42237025.A	Kohout kulový 1" plyn	kus	15,000
15	K	734209119	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 2 1/2	kus	3,000

Dle projektové dokumentace:

12		42237025.A	Kohout kulový 1" plyn	kus	11,00000
15		734209119	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 2 1/2	kus	4,00000

Dále tyto položky úplně chybí dle projektu:

12a		42237025.A	Kohout kulový 1" plyn protipožární	kus	4,00000
16a		42237025.ARTT	Protipožární armatura IVAR.TASF 65	kus	1,00000
37		PU4	Přípojka plynoměru G 2"	kus	1,00000
38		PU5	Rozpěrka plynoměru G 2"	kus	1,00000
39		PU6	Chráníčka potrubí Cu d 42 mm	m	3,00000
40		PU7	Chráníčka potrubí Cu d 64 mm	m	1,50000
41		PU8	Chráníčka potrubí Cu d 89 mm	m	3,00000
42		PU9	Příplatek za zhotovení přípojky Cu d 28 mm	kus	4,00000
43		PU10	Trubka nerez připojovací Flexira G 3/4"	kus	4,00000
52		005121030R	Revize a revizní zpráva plynovodu	Soubor	1,00000

**Tímto Vás žádáme o vysvětlení, případně o doplnění do soupisu prací.**

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde upravil a doplnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6***



V rozpočtu D 1.4.3 Vytápění

Ve výkazu výměr nesouhlasí množství armatur s množstvím v projektové dokumentaci.

Původní množství:

27	K	KO15	Nástěnný držák horizontálního distribučního rozdělovače - DN 50	kus	1,000
53	K	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	160,000
61	K	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	26,000
65	K	734294214R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závity DN 32	kus	3,000
66	K	734294215R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závity DN 40	kus	2,000
75	K	734413125R00	Teploměr , D 63 / dl.jímky 150 mm	kus	20,000
76	K	734413135R00	dl.jímky 150 mm pro čidla	kus	20,000
79	K	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-0,8 MPa D 160	kus	20,000
80	K	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 5/4	kus	15,000
81	K	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 6/4	kus	13,000
82	K	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	116,000
83	K	734253117R00	Regulační a uzavíratelné šroubení, připojovací závit 3/4" Eurokonus (EK), k připojení na měděné potrubí H.KUS rohový DN 15	kus	80,000
84	K	734223123RDT1	TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ M30x1,5	kus	80,000
99	K	735157765R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/ 900	kus	18,000
104	K	735157770R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33	kus	4,000

			600/1600		
110	K	735159340R00	Montáž panelových těles	kus	80,000

Dle projektové dokumentace:

27	KO15	Nástěnný držák horizontálního distribučního rozdělovače - DN 50		kus	2,00
53	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1		kus	166,00
61	734213112R00	Ventil automatický odzdušňovací, DN 15		kus	18,00
65	734294214R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závit DN 32		kus	1,00
66	734294215R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závit DN 40		kus	1,00
75	734413125R00	Teploměr , D 63 / dl.jímky 150 mm		kus	12,00
76	734413135R00	dl.jímky 150 mm pro čidla		kus	6,00
79	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-0,8 MPa D 160		kus	15,00
80	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4		kus	14,00
81	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 6/4		kus	12,00
82	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2		kus	48,00
83	734253117R00	Regulační a uzavíratelné šroubení, přípojovací závit 3/4" Eurokonus (EK), k připojení		kus	83,00
84	734223123RDT1	TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ M30x1,5		kus	83,00
99	735157765R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/ 900		kus	17,00
104	735157770R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/1600		kus	3,00
110	735159340R00	Montáž panelových těles		kus	83,00

Dále tyto položky úplně chybí dle projektu:

22a	732339104R01	Konzola s páskem KS 8-35		soubor	2,00
24a	KO12a	Tepelná izolace HVDT		soubor	1,00
27a	KO15a	Tepelná izolace RS kombi		soubor	1,00
35a	732429111R01	Servopohon ARA 654		soubor	4,00
55a	733190306R01	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 18/1		kus	4,00
55b	733190306R02	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1		kus	7,00
55c	733190306R03	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 28/1,5		kus	2,00
55d	733190306R04	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 35/1,5		kus	4,00
55e	733190306R05	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 42/2		kus	2,00
55f	733190306R06	Kompenzátor tvaru U měděný d 15 mm		kus	14,00
55g	733190306R07	Kompenzátor tvaru U měděný d 22 mm		kus	2,00
55h	733190306R08	Kompenzátor tvaru U měděný d 28 mm		kus	2,00
84a	734223123RDT2	Svorné šroubení pro Cu d 15 x 3/4" EK		kus	166,00
84b	734223123RDT3	Separační filtr 5/4", magnetický		kus	2,00
84c	734223123RDT4	Separační filtr 6/4", magnetický		kus	1,00
84d	734223123RDT5	Separační filtr 1", magnetický		kus	1,00
84e	734223123RDT6	Šroubení Ve 4300 G 1"		kus	4,00
84f	734223123RDT7	Šroubení Ve 4300 G 3/4"		kus	4,00
84g	734223123RDT8	Šroubení Ve 4300 G 6/4"		kus	6,00
84h	734223123RDT9	Šroubení Ve 4300 G 1/2"		kus	2,00
84i	734223123RDT10	Nátrubek G 1/2"		kus	19,00
84j	734223123RDT11	Trubka nerez přípojovací Flexira G 3/4"		kus	6,00
84k	734223123RDT12	Trubka nerez přípojovací Flexira G 1"		kus	2,00
98a	735157763R01	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 600/ 800		kus	1,00
109a	735157789R01	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 700/1400		kus	1,00
126	VL04	Servis a uvedení kotle do provozu do 35 kW		kpl	3,00
127	VL05	Servis a uvedení kotle do provozu do 50 kW		kpl	1,00
128	VL06	Revize spalinové cesty		kpl	4,00
129	VL07	Servis a seřízení Fillcontrol		kpl	1,00
130	VL08	Napuštění systémů upravenou vodou		soubor	4,00

Tímto Vás žádáme o vysvětlení, případně o doplnění do soupisu prací.

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde upravil a doplnil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Ve výpisu skladeb konstrukcí je specifikován koberec, kdy přesný typ by měl být v tabulce místností, bohužel ani tam se nedá lépe specifikovat jaké provedení či o jakou barevnost apod. se jedná.

**Tímto žádáme o doplnění informací k povrchům.**

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde upřesnil požadovaný parametr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek

---

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **D144 – Stavební rozpočet** se nachází položka:

29	K	VL20	Zprovoznění systému větrání s nuceného odvětrání	kpl	0,000
----	---	------	--	-----	-------

Zmíněná položka má nulovou výměru.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o prověření této skutečnosti a sdělení, zdali má být tato položka oceněna nulovou hodnotou.**

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde upřesnil požadovaný parametr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9***

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **D144 – Stavební rozpočet** se nachází položka:

34	K	VL24	Autorský dozor	kpl	1,000
----	---	------	----------------	-----	-------

Dle názoru dodavatele je autorský dozor vykonáván zpracovatelem dokumentace pro zadavatele, nikoliv pro zhotovitele.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o vypuštění uvedené položky z předmětného soupisu prací.**

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:***

Zadavatel uvádí, že autorský dozor nebude součástí předmětu plnění.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde odstranil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek

---

### ***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:***

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **024n/2021 - Stavební úpravy brownfieldu - nové konstrukce** nachází položky:

13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000
131	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	0,000
132	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	0,000

Zmíněné položky mají nulovou výměru.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o prověření této skutečnosti a sdělení, zdali má být tato položka oceněna nulovou hodnotou.**

### ***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde odstranil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:***

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **D143 - Stavební rozpočet** se nachází položka:

124	K	VL02	Autorský dozor	kpl	1,000
-----	---	------	----------------	-----	-------

Dle názoru dodavatele je autorský dozor vykonáván zpracovatelem dokumentace pro zadavatele, nikoliv pro zhotovitele.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o vypuštění uvedené položky z předmětného soupisu prací.**

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:***

Zadavatel uvádí, že autorský dozor nebude součástí předmětu plnění.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde odstranil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:***

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **Objekt2 - VENKOVNÍ STOKA** se nachází položka:

13	K	75096134T1	Nepředvídatelné práce, jenž je třeba zahrnout do celkového rozsahu prací	hod	8,000
----	---	------------	--	-----	-------

Dle názoru dodavatele má zadávací dokumentace, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, jednoznačným způsobem vymezovat rozsah předmětu plnění. Z uvedené položky není zřejmé, co má být předmětem jejího plnění.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o opravu příslušného soupisu prací jednoznačným vymezením předmětu plnění této položky nebo vypuštěním této položky ze soupisu prací.**

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde odstranil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:***

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **D141 - KANALIZACE** se nachází položka:

91	K	75096134T1	Nepředvídatelné práce, jenž je třeba zahrnout do celkového rozsahu prací	hod	20,000
----	---	------------	--	-----	--------

Dle názoru dodavatele má zadávací dokumentace, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, jednoznačným způsobem vymezovat rozsah předmětu plnění. Z uvedené položky není zřejmé, co má být předmětem jejího plnění.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o opravu příslušného soupisu prací jednoznačným vymezením předmětu plnění této položky nebo vypuštěním této položky ze soupisu prací.**

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde odstranil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:***

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **D142 - VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE** se nachází položka:

42	K	75096134T1	Nepředvídatelné práce, jenž je třeba zahrnout do celkového rozsahu prací	hod	8,000
----	---	------------	--	-----	-------

Dle názoru dodavatele má zadávací dokumentace, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, jednoznačným způsobem vymezovat rozsah předmětu plnění. Z uvedené položky není zřejmé, co má být předmětem jejího plnění.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o opravu příslušného soupisu prací jednoznačným vymezením předmětu plnění této položky nebo vypuštěním této položky ze soupisu prací.**

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde odstranil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:***

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **D145 - LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD** se nachází položka:

25	K	75096134T1	Nepředvídatelné práce, jenž je třeba zahrnout do celkového rozsahu prací	hod	10,000
----	---	------------	--	-----	--------

Dle názoru dodavatele má zadávací dokumentace, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, jednoznačným způsobem vymezovat rozsah předmětu plnění. Z uvedené položky není zřejmé, co má být předmětem jejího plnění.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o opravu příslušného soupisu prací jednoznačným vymezením předmětu plnění této položky nebo vypuštěním této položky ze soupisu prací.**

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde odstranil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:***

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **D145 - LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD** se nachází položka:

27		HP2	Úprava PD dle HGP	kus	1,000
----	--	-----	-------------------	-----	-------

Dle názoru dodavatele vyplyne případná potřeba úpravy projektové dokumentace a z toho vyplývající vícepráce či méněpráce až z provedeného hydrogeologického průzkumu. Z tohoto důvodu nyní nelze predikovat ani cenu úpravy projektové dokumentace, ani rozsah úprav předmětu plnění.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o vypuštění této položky ze soupisu prací.**

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:***

Zadavatel uvádí, že položku nelze zrušit. Účastník musí počítat s vypracováním případné změny v PD.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:***

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **D141b - VODOVOD** se nachází položka:

89	K	75096134T1	Nepředvídatelné práce, jenž je třeba zahrnout do celkového rozsahu prací	hod	20,000
----	---	------------	--	-----	--------

Dle názoru dodavatele má zadávací dokumentace, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, jednoznačným způsobem vymezovat rozsah předmětu plnění. Z uvedené položky není zřejmé, co má být předmětem jejího plnění.

**Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o opravu příslušného soupisu prací jednoznačným vymezením předmětu plnění této položky nebo vypuštěním této položky ze soupisu prací.**

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 3 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde odstranil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:***

Dodavatel by tímto chtěl požádat o doplnění PD. Ve VV 024n/2021 - Stavební úpravy brownfieldu - nové konstrukce jsou položky č. 38 SP/03 ŽB pref. klenba a č. 39 SP/04 ŽB pref. klenba ke kterým jsem bohužel nenašli žádné bližší informace či výkresy. Prosím tedy zadavatele o doplnění jejich specifikace.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:***

Jedná se o monolitický železobetonový obloukový překlad šířky 450mm a uvažované výšky 300mm. Rozdíl mezi patou a výškou klenby je u SP/03=150mm a u SP/04=750mm viz půdorys 1.NP a výpis překladů na tomto výkrese. Předpokládá se zakázková prefabrikovaná výroba této konstrukce. Přípustná je alternativa provedení bednění a ŽB konstrukce na stavbě.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:***

V příloze č. 3 Výkaz výměr je výkaz 024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx a další dílčí rozpočty. Avšak výkaz výměr 024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx dané dílčí výkazy obsahuje též. Chtěla bych poprosit o sdělení, které rozpočty jsou závazné pro předložení cenové nabídky.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:***

Zadavatel uvádí, že z hlavního výkazu výměr byly odstraněny dílčí výkazy výměr, které jsou nyní přiloženy samostatně jako součást dokumentu výkaz výměr, který je přílohou tohoto souboru vysvětlení. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:***

Ve výkazu výměr 024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx v dílčím rozpočtu Rozvodnice nejsou uvedeny měrné jednotky. Prosíme tedy o doplnění.



***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:***

Zadavatel uvádí, že součástí přílohy výkaz výměr, která je součástí tohoto souboru dodatečných informací č.3 je dílčí výkazu D.1.4.6.- elektro jehož součástí je samostatný list rozvodnice, kde jsou uvedeny měrné jednotky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 18. 6. 2021 do 10:00 hodin.**

V Brně

**Deregio Tender, s.r.o.**  
Ing. Jan Ševčík, jednatel  
Zástupce zadavatele