

OBEC MĚLČANY

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v užším řízení dle § 58 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)








s názvem

**Stavební práce s nástavbou a přístavbou
objektu brownfieldu v Mělčanech**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

DOTAZ 01: V rámci přílohy č. 3 zadávací dokumentace poskytl zadavatel dodavateli výkaz výměr v sedmi souborech:

-  024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání]
-  D.1.4.1-16_VYKAZ_VYMER
-  D.1.4.2-05-VYKAZ_VYMER
-  D.1.4.3- Výkaz výměr
-  D.1.4.4- Výkaz výměr
-  D.1.4.5-09_VV
-  D.1.4.6_výkaz výměr.xlsx

Dle názoru dodavatele však soubor „024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání]“ obsahuje dále uvedených šest souborů, které jsou tak duplicitní. Dle názoru dodavatele by tedy měly být za zadání vypuštěny.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o vypuštění souborů „D.1.4.1-16_VYKAZ_VYMER“; „D.1.4.2-05-VYKAZ_VYMER“; „D.1.4.3- Výkaz výměr“; „D.1.4.4- Výkaz výměr“; „D.1.4.5-09_VV“ a „D.1.4.6_výkaz výměr.xlsx“ ze zadávací dokumentace z důvodu duplicity.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že na tento dotaz poskytl odpověď již v rámci souboru dodatečných informací č.3 dotaz č. 19, který byl zveřejněný na profilu zadavatele dne 1.6.2021.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

DOTAZ 02: V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **D146a - Položky** se nachází položka:

4	K	210010082	trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU)	m	110,000
---	---	-----------	--	---	---------

Položka popisuje instalační pancéřovou trubku, ovšem kód 8016 označuje trubku plastovou. Pancéřová a plastová trubka mají odlišné ceny.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o opravu soupisu prací a sdělení, zdali má být dodána instalační pancéřová trubka nebo plastová trubka.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 4 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde doplnil popis předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

DOTAZ 03: V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Měličanech [zadání].xlsx**, na listu **D146a - Položky** se nachází položka:

170	K	11531	El. zámek	ks	3,000
-----	---	-------	-----------	----	-------

Výše uvedená položka nachází v oddílu dodávek. Dle názoru dodavatele se jedná o zdvojenou položku, protože dodávka el. zámků je obsažena i v položkách domácího telefonu v oddíle „Dodávky zařízení (Specifikace)“ viz. níže. Odpovídá i celkové množství zámků celkem 3ks:

202	K	12	Sestava domácího telefonu - vstup1 - dvou vodičový systém, audio se čtečkou čipů, 1x el. zámek , 1x stanice hlasitého vrátného se 4 tl. ovladači a čtečkou čipů, napájecí zdroj na DIN lištu, 4 domácí telefon, oživení systému	ks	1,000
203	K	13	Sestava domácího telefonu - vstup2 - dvou vodičový systém, audio se čtečkou čipů, 2x el. zámek , 2x stanice hlasitého vrátného se 6 tl. ovladači a čtečkou čipů, napájecí zdroj na DIN lištu, přepínač vstup, 5 domácí telefon, oživení systému		1,000

Dále by chtěl dodavatel poznamenat, že elektrických zámků existuje velké množství a pro adekvátní výběr a cenu je tedy nutné znát podrobnější technický popis.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o prověření jeho zjištění, týkajícího se duplicity zmíněných položek. V případě potvrzení zjištění dodavatele pak o úpravu soupisu prací vypuštěním položky 170. V případě nepotvrzení zjištění dodavatele pak o sdělení, kde se zámký uvedené v položce 170 nachází.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o doplnění přesnější technické specifikace el. zámků tak, aby je bylo možné adekvátně ocenit.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že elektrické zámký jsou standardní elektrické otvírače dveří s požadavkem na dvoucestné zapojení.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace – Souboru dodatečných informací č. 4 poskytuje upravený dokument Výkaz výměr, kde odstranil elektrické

zámky ve specifikaci předmětných položek. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

DOTAZ 04: V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3 **Výkaz výměr**, v souboru **024-2021 - Stavební úpravy brownfieldu v Mělčanech [zadání].xlsx**, na listu **D146a - Položky** se nachází položka:

180	K	13034	krab.inst.listový rozv	ks	8,000
-----	---	-------	------------------------	----	-------

Z výše uvedeného popisu dodavatel pochopil, že se jedná o elektroinstalační krabici. Z popisu ani dokumentace ovšem není zřejmý její rozměr, resp. o jaký typ se jedná.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o doplnění rozměrů a případně typu výše uvedených krabic.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že se jedná o lištovou krabici přístrojovou („jednozásuvka“).

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele