



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků 3233/3, 695 03 Hodonín
Pracoviště prevence, ochrany obyvatel a krizového řízení

Ev. č.: HSBM-2-27-11/5-POKR-2020

Hodonín 08. 07. 2020

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Ing. Vlastimil Trněčka
U Cihelny 4086/5
695 01 Hodonín

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nrap. Dana Špačková, vrchní inspektor, tel.: 950 621 117, e-mail: dana.spackova@firebmo.cz

Název stavby: Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov, v k.ú. Vracov

Místo stavby: Vracov, Vracov, k. ú. Vracov, parc. č. 4929/8, 4899/1, ...

Stavebník: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Předložená dokumentace pro stavební řízení

zpracovatel: Ing. Peter Štefančík, ČKAIT 13003663, datum zpracování: 05/2020

Předmětem posouzení z hlediska požární bezpečnosti jsou objekty SO.01 Komunikace a parkovací plochy, SO.02 Zpevněné plochy, SO.03 Vodovod, SO.04 Dešťová kanalizace, SO.05 Splašková kanalizace.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených dokladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 17. 06. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO


Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument (dále jen „PBR“):

zpracování PBR: 15.6.2020, projektant PBR: Ing. Vlastimil Trněčka, ČKAIT 1003738

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Jihomoravského kraje k závěru, že PBR splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného PBR vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


plk. Ing. Jarmila Brázdová, rada
ředitel ÚO Hodonín
HZS Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
územní odbor Hodonín
695 03 Hodonín, Tř. Bří Čapků 3
-5-

SO.03 – hlavní zokruhovaná větev (řad) 7-9 PE110 (DN100) o délce cca 1067 m bude napojena na stávající vodovodní řad 5-6 (PVC160) v ulici Hodonínská v místě stávajícího hydrantu (H286) a propojena s vodovodním řadem 7 (PVC110) v ulici Olšičská. Z této větve budou odbočovat 2 přímé větve (řady), a to řad 7-9-1 PE90 (DN80) o délce 45 m a řad 7-9-2 PE90 (DN80) o délce 32,3 m. Vodovodní řad bude osazen hydranty tak, aby budoucí RD o zastavěné