

NOEL, s.r.o.
Na Pískách 3
695 01 Hodonín
tel.: +420 518 359 635

IČ: 48908991
DIČ: CZ48908991
OR Brno, oddíl C, vložka 57365

e-mail: mlcochova@noel.cz

NOEL

PROST Hodonín, s.r.o.
Brněnská 4062/3A
695 01 Hodonín

žádost dne
26.4.2019

naše značka
936/VRAC

vyřizuje
Ing. Mlčochová/721 884 661

Hodonín
3.5.2019

Vyjádření k existenci Televizních Kabelových Rozvodů ve Vracově
- pro územní řízení

K projektové dokumentaci pro akci „*Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov*“ v k.ú. Vracov vydáváme na základě předložené dokumentace toto vyjádření:

Vzhledem k tomu, že při této akci dojde ke křížení s TKR, je nutno před zahájením zemních prací provést vytyčení kabelů pracovníkem firmy NOEL, s.r.o. Hodonín.

Při dodržení našich podmínek (viz příloha), nemáme k akci námitek.

NOEL s.r.o.
Na Pískách 3, 695 01 HODONÍN
Tel.: 518 359 635 Fax: 518 359 632
IČ 48908991 DIČ CZ48908991

.....
Ing. Mlčochová Martina
NOEL s.r.o. Hodonín

Přílohy: 1) Vyjádření 1x A4



VYJÁDŘENÍ

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních televizních kabelových rozvodů a zařízení se povoluje za těchto

p o d m í n e k :

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních televizních kabelových rozvodů a zařízení stavebními pracemi a musí zajistit:

- a) před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemních televizních kabelových rozvodů a zařízení přímo na staveništi tak, že požádá firmu NOEL, s.r.o. Hodonín o jejich vytrasování,
- b) uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, že zahájila stavební práce nejméně 15 dnů předem,
- c) prokazatelně seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou vedení a zařízení,
- d) upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace,
- e) upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech vysoké opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo), aby nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící nástroje, sbíječky, apod.),
- f) aby odkryté podzemní vedení TKR bylo řádně zabezpečeno proti poškození,
- g) aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabely před jeho záhozem,
- h) aby organizace provádějící zemní práce vyzvala firmu NOEL, s.r.o. Hodonín k provedení vizuální kontroly před záhozem,
- i) aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního vedení TKR a zařízení organizací, která vydala toto vyjádření,

- j) aby organizaci, která vydala toto vyjádření, bylo ohlášeno ukončení stavby,
- k) aby jakákoliv činnost v blízkosti vedení TKR a zařízení byla prováděna v souladu se zákonem o telekomunikacích §101 zákona 127/2005 Sb. a příslušných právních norem a předpisů.

UPOZORNĚNÍ : Pokud dojde při zemních pracích k poškození primárního kabelu, je nutno vyměnit jeho celou délku. Primární kabel nespojkujeme !!!

Toto vyjádření platí 1 rok od vystavení a to jen pro dokumentaci ověřenou firmou NOEL, s.r.o. Hodonín a pro rozsah prací na ní vyznačených. Pozbývá platnosti spolu s ukončením akce, pro níž bylo vyžádáno.

Při žádosti o změnu nebo prodloužení zemních prací nutno žádat nové vyjádření o existenci podzemních televizních kabelových rozvodů a zařízení.

Vyřizuje: Ing. Mlčochová Martina
tel.: 721 884 661

V Hodoníně dne.....3.5.2019.....

NOEL®
s.r.o.
Na Pískách 3/695 01 HODONÍN
Tel.: 516 359 635 Fax: 516 359 692
IČ 40908991 DIČ CZ48908991

.....
podpis a razítko

