

LUKOVANY

KANALIZACE A ČOV

PS 04 - ČERPACÍ STANICE ČS 2

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
A TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PS 04 - Čerpací stanice ČS 2 - technologická část

ks/bm

1. PJ 04-1 - Doprava vody

A. Stroje

- | | |
|---|---|
| 1. Přečerpávací stanice sestávající: | 1 |
| 2 ks rotační čerpadlo o výkonu | |
| Q = 6,9 l/s | |
| H = 27,8 m v.sl. | |
| n = 3000 1/min | |
| P _e = 5,5 kW, 400 V, 50 Hz, | |
| s otevřeným vícekanálovým kolem, | |
| 1 ks nádrž (sběrač) 205 l, | |
| potrubí a armatury, | |
| kompresor pro provzdušňování odpadní vody, | |
| rozdávěč vč. měřících přístrojů, | |
| čerpadlo průsakových vod | |
| a příslušenství, | |
| ve sklolaminátové šachtě Ø 2,4 m, výška 4,1 m, úplně vybavené | |
| apod. | |
| Kompletní dodávka | |
| 2. Patka k přenosnému zdvihacímu zařízení, nosnost 200 kg, ruční, | |
| patka | 1 |