



Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice	Doporučená závilka č.:
Došlo dne: 11.7.2018	Zpracovatel:
Č.j.: 226/18	Strana 1/1
Počet listů: 1	Skartační znak:
Přílohy: listu/svazku:	

Vážený pan
Petr Koch
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
provoz Rosice
Litostrovská 1062
665 01 ROSICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-14561/2018/5203/Ou

VYŘIZUJE

Ing. Oujezdský Miroslav

Telefon 541 637 296

Mail: oujezdsky@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

10.7.2018

Lukovany – kanalizace a ČOV, DSP

(k. ú. Lukovany, ORP Rosice, kraj Jihomoravský; ČHP 4 – 16 - 02)

Charakteristika akce:

Obdrželi jsme Vaši žádost o vydání stanoviska PD „Lukovany – kanalizace a ČOV“ pro stavební řízení. PD řeší odvádění splaškových vod pomocí splaškové kanalizace celkové délky 5 759 m se 3 ČS a kanalizační přípojky celkové délky 1300 m. Odpadní vody jsou odváděny do centrální ČOV pro 800 EO s hydraulickou kapacitou 24 m³/den a látkovou kapacitou 120 kg BSK₅/den. Odpadní vody jsou z ČOV odváděny do toku IDVT 10190042 Čeleška, který je ve správě LČR Stavba se nachází ve vodním útvaru DYJ 1090 Balinka od pramene po ústí do toku Oslava.

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s realizací výše uvedené stavby.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

-13-

Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha 1x PD