


# ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE TYP ÚPRAVY "C" ASFALTOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY



POPIS:

- ① HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE (frakce 0–4 mm)
- ② POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP (frakce 0–20 mm)
- ③ VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100RC SDR 11 DN100
- ④ VÝSTRAŽNÁ BÍLÁ FÓLIE Š. 230 mm
- ⑤ HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY MATERIÁLEM DLE TP 146, tab. 2 ŠTĚRK (frakce 16–32 mm)
- ⑥ PAŽENÍ
- ⑦ SKLADBA KOMUNIKACE

H1 HLOUBKA ZÁSYPU

H HLOUBKA VÝKOPU – VIZ. PODÉLNÝ PROFIL