

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
zakázky
„Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I.Etapa“

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Město Vracov
Sídlo:	Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
IČO:	002 85 498
Zastoupený:	Jaromírem Repíkem, starostou města (dále jen „ zadavatel “)

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem

Zástupce:	BVA konzult, s.r.o.
Sídlo:	Jana Uhra 179/25, Veverčí, 602 00 Brno
IČO:	415 39 656
Registrace:	OR u KS v Brně spisová značka C 112990
Kontaktní osoba:	Mgr. Veronika Svobodová, email: zakazky@bva-konzult.cz

1) Dotaz:

Prosím o upřesnění DN u žlabů. Děkuji.

50	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	60,50000	SO 101.1 01.1 Pol
51	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E600 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	17,00000	SO 103 01.1 Pol

1) Odpověď:

- SO 103 šířka žlabu 0,25m tj. pro DN200,

- SO 101 pak šířka žlabu 0,15m, to je pro DN100.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 7. 10. 2021 v 10:00 hodin.

V Brně dne 29. 9. 2021

Mgr. Veronika Svobodová

v plné moci
BVA konzult, s.r.o.