	Zař.č.1	**WC s umývadlem 1.7 a 2.7**	
	1.1	Ventilátor B-12 Plus Timer	
		Vo = 80 m3/h	
		N = 0,02 kW/230 V	
			2
		Samočinná žaluzie VK 12	2
	1.2		
		Neobsazeno	
	1.3-1.9		
		Potrubí kruhové Spiro	
	1.10	-ø125/0%	2 m
	Zař.č.2	**Kuchyně 1.10 a 2.10**	
	2.1	Samočinná žaluzie VK 12	4
	2.2-2.9	Neobsazeno	
	2.10	Potrubí kruhové Spiro	
		-ø125/0%	4 m
		Těsnící,spojovací a montážní materiál	
		Stanoví dodavatel zařízení VZT.	