



**NRG  
FLEX**

**NRG flex, s.r.o.**  
Lesná 16, 900 27 Bernolákovo, Slovakia

**M** +421 907 893 202  
**T** +421 2 381 00 996  
**E** info@nrgflex.sk

IČO: 45 411 395, IČ-DPH: SK2022964548  
Obch. register okr. súdu BA I., Oddiel: Sro, v.č. 63077/B

[www.nrgflex.sk](http://www.nrgflex.sk)

Pezinok, 15.11.2021

## Koeficient tepelnej vodivosti $\lambda_{50}$ ocelového predizolovaného potrubia NRG PREMIO

NRG flex, s.r.o. týmto vyhlasuje, že ocelové predizolované potrubia NRG PREMIO od dodávateľa RADPOL S.A. spĺňajú požiadavky na maximálnu hodnotu koeficientu tepelnej vodivosti izolácie pri 50 °C stanovené normou EN 253. V certifikovanom laboratóriu Veolia Energia Warszawa S.A. bol nameraný koeficient tepelnej vodivosti izolácie  $\lambda_{50} = 0,0262 \pm 0,0004 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ .

Toto vyhlásenie bolo vykonané na základe protokolu o meraní tepelnej vodivosti vydaného laboratóriom Veolia Energia Warszawa S.A. a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Pre prípadné ďalšie otázky som Vám rád k dispozícii.

Ing. Robert Štefanec  
konateľ

Prílohy: protokol o meraní\_VWAW/DT/TB/20/047/6