





LEGENDA:

- | | |
|---|------------------------------------|
|  | TERÉN STÁVAJÍCÍ |
|  | OSA NOVÉHO HORKOVODNÍHO PI POTRUBÍ |
|  | SPODNÍ ÚROVEŇ PODSYPU (DNO VÝKOPU) |
| | OBJEKT OC TESCO |
|  | NOVÉ OCELOVÉ CHRÁNIČKY |

POZNÁMKA:

V CELÉ DÉLCE TRASY HORKOVODU BUDE VE VÝŠCE 100 mm NAD PÍSKOVÝM OBSYPEM POTRUBÍ ULOŽENA OCHRANNÁ FÓLIE ZELENÉ BARVY S PŘESAHEM 150 mm OD PLÁŠTĚ TRUBKY.

V CELÉ DÉLCE TRASY HORKOVODU BUDE ULOŽENA V SOUBĚHU S POTRUBÍM 2x CHRÁNIČKA HDPE DN40. NAD KABEL A CHRÁNIČKY BUDE POLOŽENA VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ORANŽOVÉ BARVY.

REVIZE	DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	
INVESTOR					
C-Energy Planá s.r.o. Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí info@c-energy.cz					
PROJEKTANT					
iprojekt info s.r.o. Šefíková 98/8, 637 00 Brno info@iprojekt.info					
STAVBA	PŘESTAVBA PAROVODU NA HORKOVOD - TÁBOR OBLAST TESCO		VYPRACOVAL	MARTIN ČIHÁK	
KONTROLOVAL			MARTIN ČIHÁK		
SCHVÁLIL			ING. IVOŠ KUPSKÝ		
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTU		DATUM	08/2021	ČÍSLO PARÉ
NÁZEV VÝKRESU	PODÉLNÝ PROFIL O1 - OC TESCO		MĚŘÍTKO	1:500/1:100	
STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	21_020	ČÍSLO VÝKRESU	D.5