

ÚZEMÍ		
POVRCHY	TERÉN	AREÁL HASIČI
SKLADBA	TRÁVNÍK	ANTUKOVÝ DVOREC

LOMY, ODBOČKY

PŘEKÁŽKY

MĚŘÍTKO VÝŠEK 1:100
MĚŘÍTKO DÉLEK 1:500

KÓTA TERÉNU

KRYTÍ KONSTRUKCE PIP

KÓTA OSY PIP

SPODNÍ ÚROVEŇ PODSYPU

HLOUBKA VÝKOPU
SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ

DÉLKA (M)	52,00	11,60	11,65	21,35	39,15	36,50	12,70
SPÁD POTRUBÍ							
DIMENZE POTRUBÍ	PI 2x DN 65/160						

LEGENDA:

- TERÉN STÁVAJÍCÍ
- OSA NOVÉHO HORKOVODNÍHO PI POTRUBÍ
- SPODNÍ ÚROVEŇ PODSYPU (DNO VÝKOPU)
- TĚLESO STÁVAJÍCÍHO PAROVODNÍHO KANÁLU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PAROVODNÍHO KANÁLU

POZNÁMKA:

V CELÉ DÉLCE TRASY HORKOVODU BUDE VE VÝŠCE 100 mm NAD PÍSKOVÝM OBSYPEM POTRUBÍ ULOŽENA OCHRANNÁ FÓLIE ZELENÉ BARVY S PŘESAHEM 150 mm OD PLÁŠTĚ TRUBKY.

V CELÉ DÉLCE TRASY HORKOVODU BUDE ULOŽENA V SOUBĚHU S POTRUBÍM 2x CHRÁNIČKA HDPE DN40. NAD KABEL A CHRÁNIČKY BUDE POLOŽENA VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ORANŽOVÉ BARVY.

REVIZE	DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
INVESTOR			<div>C-Energy Planá s.r.o. Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí info@c-energy.cz</div> <div>C-energy</div>	
PROJEKTANT				
<div>iprojekt info s.r.o. Šefíková 98/8, 637 00 Brno info@iprojekt.info</div>				
STAVBA	PŘESTAVBA PAROVODU NA HORKOVOD - TÁBOR OBLAST MĚŠICKÁ SPOJKA			<div>VYPRACOVAL MARTIN ČIHÁK</div> <div>KONTROLOVAL MARTIN ČIHÁK</div> <div>SCHVÁLIL ING. IVOŠ KUPSKÝ</div>
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTU			<div>DATUM 08/2021</div> <div>ČÍSLO PARÉ</div>
NÁZEV VÝKRESU	PODÉLNÝ PROFIL K10 - PS HAŠIČI TÁBOR			<div>MĚŘÍTKO 1:500/1:100</div>
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	21_022	ČÍSLO VÝKRESU D.6