

LEGENDA

tlučátko — ř.1/0 so

zásuvka 230V/16A

zásuvka RJ45 / 2x RJ45

rámeček x–násobný horizontální

vývod 230V do 10A

vývod 230V nad 10A

vývod 400V do 10A

rozvaděč technologií

rozvaděč silnoproudý

ekvipotenciální přípojnice

hlavní/doplňkové ochranné pospojování

stoupací vedení z nižšího patra

stoupací vedení do vyššího patra

okruhy 230V/10A kabely CYKY

okruhy 230V/16A kabely CYKY

okruhy 400V kabely CYKY do 10A

okruhy 400V kabely CYKY nad 10A

hlavní kabelové trasy kabely CYKY

RH.101/a

označení zařízení

číslo jističe / obvodu

označení napájecího rozvaděče

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ozn.	popis	m²
101	sál	191,0
102	jeviště	27,4
103	zázemí jeviště	10,5
104	sklad	15,4

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:  
— 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Zásuvkové okruhy (do 20A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

studie, DUR :	Ing.arch.Otto Schneider ČKA 1074, Ing.arch.Jan Pospíšil ČKA 4281	Ing. arch. Otto SCHNEIDER
projekt: zodp. proj.:	Ing.arch.Otto Schneider IČ:11569930 tel:603467031	projektční kancelář
stav. část :	Ing.arch.J.Pospíšil Ing.arch.O.Schneider IČ:86988778 tel:731108524	tr. 17. listopadu 43
elektro :	Radim Blaták IČ:87993911 tel:777578306	772 00 Olomouc
stavebník :	Obec Samotšický, Vybíralova 4/8, Samotšický, 779 00	datum : X / 2017
vlastník poz.+ZŠ :	Obec Samotšický, Vybíralova 4/8, Samotšický, 779 00	stupeň : DPS
akce :		paré :
TĚLOCVIČNA pro ZŠ v Samotšických, ul.Podhůry		
část :	silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika +bleskosvody	část : D.1.4.g)+h)
vykres :	zásuvky a technologie - 1.NP	metřítko : 1:100 vykres č.: 10.