



cca 12000

cca 3700

LEGENDA ZNAČENÍ:

KK	KULOVÝ KOHOUT
Š	UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKO
VK	VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT
PB	PEVNÝ BOD
PMTV	PATNÍ MĚŘIČ TEPLÉ VODY
0,64	VÝPOČTOVÝ PRŮTOK V ROZVODU TV A CIR / v l/s

LEGENDA ČAR:

	TEPLÁ VODA / TV
	CIRKULACE TV
	STÁV. ROZVOD ÚT/DISTEP
	NOVÝ ROZVOD ÚT/DISTEP

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR JE JEN ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NENÍ K DISPOZICI.
NOVÉ PODPĚRY (KONZOLY) VOLIT S OHLEDEM NA MAX. MOŽNOU VZDÁLENOST DLE PRŮMĚRU POTRUBÍ.
PRO SNÍŽENÍ POČTU KONZOL MOŽNOU POUŽÍT UOŽENÍ DO ŽLABŮ.
PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ TV VČETNĚ POSTUPU MONTÁŽE JE NA SAMOSTANÉM VÝKRESE Č.16.
U PMTV BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ UZAVÍRACÍ ARMATURY (KK32, KK20) A VYVAŽOOVACÍ VENTIL (CIR).

Max. vzdálenost podpěr

PP-RCT 63	1,6 m
PP-RCT 50	1,4 m
PP-RCT 40	1,3 m
PP-RCT 32	1,2 m
PP-RCT 25	1,1 m

MARTINIK PAVEL, projekční kancelář, Hlavní 45, 742 85 Vřesina, IČ 41356543			
Zadavatel: DISTEP a.s., Ostravská 361 738 01 Frýdek-Místek		Stupeň PD: DpVZ	
		Zakázka č.: 132022	
		Název dwg.: sut_1892-1	
Vpracoval: Pavel Martiník Ing.		Měřitko: -	
Zodpovědný projektant: Pavel Martiník Ing.		Datum: 11/2022	
Název výkresu: SUTERÉN BD Č.P.1891-2 - NOVÝ ROZVOD TV/CIR, PŘEPOJENÍ ÚT			
Název akce: Výměna potrubí rozvodu teplé vody a oprava izolací rozvodu tepla pro vytápění v domech č.p.1886-1892 na ul. Frýdantská, F.-Místek			

Ověřil autor, rozřeka	
Číslo výkr.: MP2.132211	Tr.č. 11