

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Záhumní 1358 / 30c
74221 Kopřivnice

Automatický systém
Značka: 9773/V008295/2022/AUTOMAT

Ostrava, dne: 15.3.2022

V c: **Cerka na dole v Trojanovicích**

Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Realizací stavby "Cerka na dole v Trojanovicích", dle Vámi vyznačené zájmové lokality (viz zakresleného území v příložené situaci) nedojde ke kolizi se stávajícím zařízením v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s.


S navrhovanou výše uvedenou stavbou, která má být umístěna dle Vámi zadaného polygonu, souhlasíme.

Pokud je v rámci stavby rovněž požadováno napojení na vodovod nebo na kanalizaci sdílujeme, že napojení na zařízení v majetku případně v provozování SmVaK Ostrava a.s. není možné – ve Vámi vyznačeném zájmovém území a v jeho nejbližším okolí se zařízením v majetku případně v provozování SmVaK Ostrava a.s. nenachází.

Pokud i přes výše uvedené, je uvažováno s napojením na vodovod nebo kanalizaci v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s., doporučujeme podat novou žádost o vyjádření prostřednictvím (www.smvak.cz), ve které vyznačíte větší plochu polygonu zájmového území, abychom Vám mohli sdělit, zda se v širší oblasti nachází zařízení SmVaK Ostrava a.s. vhodné pro napojení Vašeho stavebního záměru. V takovém případě je nutné žádost doplnit o typ a počet objektů určených k napojení na vodovod, předpokládanou potřebu vody v hodnotách Q_h v l/s (příp. v m³/h), Q_{max} v l/s; $Q_{pož}$ v l/s, včetně požadavků na navržených nadzemních podlažích. Pro sdělení možnosti napojení na kanalizaci je nutné doplnit do žádosti informace o předpokládaném množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod. Upozorujeme, že dešťové vody ze všech navrhovaných objektů, je nutné jednoduše odvést mimo kanalizaci v majetku případně v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Příloha: situace Vámi vyznačeného zájmového území