

Vážený zadavateli, žádáme o vysvětlení

zadávací dokumentace.

Dotaz č.1

Požaduje zadavatel v rámci montáže nových oken a dveří provést utěsnění přípojovacích spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů podle norem ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana nebo je dostačující montáž s PU pěnou? Žádáme tímto zadavatele o upřesnění požadavku na ošetření přípojovací spáry.

Děkujeme.

Dobrý den,

děkujeme za dotaz k zakázce a upřesňujeme, že požadujeme utěsnění přípojovacích spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů tzv.parozábran.