


PŮDORYS - ŘEZ VSTUPEM AK

SO 25 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



SO 09 - KALOJEM

N1

-3,610
-3,960

LEGENDA VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ:

-0,610	VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ POVRCHU OBJEKTU
-7,010	HORNÍ ÚROVEŇ ŽB KONSTRUKCE
-7,510	SPODNÍ ÚROVEŇ ŽB KONSTRUKCE

ÚPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR:

TĚSNICI PE PROVAZEC + PRUŽNÝ TĚSNICI TMEL, v=150mm
DILATAČNÍ SPÁRY MEZI ŽB NÁDRŽEMI BUDOU VYPLNĚNY DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU tl. 50mm

OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ

UZEMNĚNÍ JE NAVRŽENO JAKO ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ FeZn 30/4mm. NA TENTO ZEMNIČ BUDOU PŘIPOJENY VŠECHNY SVODY.
OSADIT DO PODKLADNÍHO BETONU.

iii) ZAŘÍZENÍ VZTI OSADIT PŘI BETONÁŽI STROPŮ PŘÍSLUŠNÝCH OBJEKTŮ!!!

PROSTUPY POTRUBÍ

PROSTUPY POTRUBÍ BUDOU PŘEVÁŽNĚ PROVÁDĚNY VRTÁNÍM Z DŮVODU POŽADAVKU TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ.



±0,00=264,41

Projektová dokumentace pro zadání stavby

Datum: prosinec 2024

STAVBA	Paré
ROZŠÍŘENÍ ČOV STŘELICE	
ODDÍL	D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS	SO 25 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ SO 09 - KALOJEM
PŘÍLOHA	PŮDORYS - ŘEZ VSTUPEM AK, výkres tvaru