

Příloha č. 2 Hodnoty znečištění měření na přítoku a odtoku z ČOV

ČOV Ivančice		Přítok											Odtok													
ukazatel	Typ	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄	N _{anorg}	N _{celk}	Pc	RAS	pH	Limity	Typ	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄	N-NO ₃	N-NO ₂	N _{anorg}	N _{celk}	Pc	AOX	Hg	Cd	RAS	
											"p"		14	60	18											
											"m"		20	100	25						25	3				
											"prům"										14	1,5				
											balance(t/rok)		15,77	81,51	20,14						26,6	2,85				
datum		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		datum		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
											17.01.2024	C	1,8	14,6	<2	<0,50	12	0,16	12,16	15,3	1,4					
											24.01.2024	C	1,5	21,4	<2	1,19	8,47	0,172	9,83	13	1,23					
											07.02.2024	C	1,9	19,1	<2	<0,50	6,11	0,068	6,18	8,19	1,12					
											20.02.2024	C	2,2	17,9	<2	1	5,22	0,205	6,43	8,13	1					
21.02.2024	B	240	680	346	51,3		62	8,01		8,2																
06.03.2024	B	325	707	310	55,98		77,5	7,56		8	06.03.2024	C	2,5	17,5	<2	0,62	4,08	0,125	4,83	5,6	1,1					
20.03.2024	B	280	545	290	40,42		67,6	6,28		7,9	20.03.2024	C	2,3	18,7	<2	0,91	4,92	0,159	5,99	6,91	0,97					
26.03.2024	B	300	768	462	56,5		69	7,12		7,95																
											03.04.2024	C	4,1	22,5	<2	0,71	3,36	0,107	4,18	5,56	0,72					
11.04.2024	B	342	848	440	51,2		68	7,38		8,01																
											17.04.2024	C	2,6	19,4	<2	0,66	6,92	0,072	7,65	9,1	0,31					
											08.05.2024	C	1,5	15,3	<2	0,61	2,54	0,058	3,21	7,8	0,44					
14.05.2024	B	310	553	268	97		103	11,81		8,61																
15.05.2024	B	245	716	370	49,57		76,2	7,53		7,8	15.05.2024	C	1,5	26,2	3	<0,60	4,99	0,078	5,07	7,05	0,97					
											15.05.2024	C										0,07	<0,0002	<0,0001	740	
20.05.2024	B	251	779		47,02		72	8,2		7,7																
22.05.2024	B	260	667		47,32		75	8,08		7,9																
											28.05.2024	C	1,2	18	2	<0,60	3,59	0,018	3,61	5,01	1,06					
05.06.2024	B	184	405	362	58		68	7,38		8,49																
											11.06.2024	C	2,5	13,3	4	1,61	3,67	0,107	5,39	5,85	0,33					
26.06.2024	B	235	838	540	49,62		76,9	10,7		7,9	26.06.2024	C	1,2	19,2	2	1,33	6,7	0,103	8,13	11,9	1,22					
10.07.2024	B	237	519	300	39,43	39,43	56,5	5,5	750	7,6	10.07.2024	C	1,3	16,8	2	1,1	10,04	0,085	11,23	12,7	1,2					
23.07.2024	B	255	737	400	48,87		76,7	11,5		7,7	23.07.2024	C	1,1	17,3	<2	0,65	4,88	0,091	5,62	6,44	2,16					
											07.08.2024	C	1,3	22,3	7	<0,60	2,84	0,084	2,92	4,31	1,1					
20.08.2024	B	282	787	490	48,82		89	7,4		7,7	20.08.2024	C	1,3	20,2	2	0,6	3,35	0,089	4,04	5,01	1,03					
											04.09.2024	C	1,2	18,8	<2	0,95	3,34	0,109	4,4	5,25	1,44					
											25.09.2024	C	<1	11,8	<2	0,61	6,88	0,083	7,57	8,45	1,05					
02.10.2024	B	211	813	610	35,77	35,79	74,1	8,3	670	7,8	02.10.2024	C	1,3	18,7	<2	1,11	3,48	0,113	4,7	5,58	0,92					
											02.10.2024	C										0,08	<0,0002	<0,0001	740	
16.10.2024	B	269	590	310	42,59		65,2	5,88		7,9	16.10.2024	C	1,2	22,2	<2	0,91	3,9	0,109	4,92	6,29	1,1					
											30.10.2024	C	1,4	21,4	<2	0,73	4,27	0,09	5,09	6,05	1,04					
04.11.2024	B	260	507	520	57		71	7,21		8,48																
11.11.2024	B	237	664	330	55,18		103	8,62		7,6	11.11.2024	C	1,3	27,2	2	0,63	5,52	0,098	6,25	7,63	1,88					
											27.11.2024	C	1,2	28,9	<2	0,64	6,67	0,079	7,39	9,24	1,84					
04.12.2024	B	309	749	420	51,6		85,6	8,28		7,6	04.12.2024	C	1,3	22,9	4	<0,60	4,13	0,07	4,2	6,02	1,77					
05.12.2024	B	286	684	342	62,1		71	10,1		7,92																
											11.12.2024	C	1,3	20,6	<2	<0,60	4,01	0,077	4,09	6,24	1,76					
Průměr		266	678	395	52,3	37,6	75,4	8,1	710	7,94	Průměr		1,6	19,7	1,1	0,6	5,2	0,100	5,96	7,64	1,16	0,075	0,0000	0,0000	740	
Maximum		342	848	610	97	39,43	103	11,81	750	8,61	Maximum		4,1	28,9	7	1,61	12	0,205	12,16	15,3	2,16	0,08	<0,0002	<0,0001	740	
Minimum		184	405	268	35,77	35,79	56,5	5,5	670	7,6	Minimum		<1	11,8	<2	<0,5	2,54	0,018	2,92	4,31	0,31	0,07	<0,0002	<0,0001	740	
balance kg/rok		315 057	803 105	468 024	61 927	44 563	89 298	9 647	841 258		balance kg/rok		1 914	23 342	1 276	755	6 192	119	7 067	9 051	1 374	89	0,0	0,0	876 804	
zatižení EO		14 386	18 336								množství OVn3/rok		1 184 870		limit		1 900 000									
											účinnost		%	99,4	97,1	99,7	98,8		99,9	84,1	89,9	85,8				
											odstr. znečištěn		kg/rok	313 143	779 763	466 748	61 172		37 496	80 247	8 273				-35546	
											počet rozborů			26	26	26	26	26	26	26	26	2	2	2	2	
											povolená překročení			3	3	3										
											skutečná překročení			0	0	0										