

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Vodohospodářská akciová společnost
divize Brno-venkov

Došlo: 16-09-2015
C.j. 4578 Ref.
Vyřizeno:

C.j.:
JMK 118147/2015

Sp.Zn.:
S-JMK 80523/2015 OŽP-Bou

Vyřizuje /linka
Ing. Michal Boušek/2215

Vyhotoveno dne:
14.9.2015

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve smyslu ust. § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) příslušný dle ustanovení § 107 odst. 1 písm. k) vodního zákona na základě žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, Hodonín, 695 11, IČ: 49454544 rozhodl takto:

na podkladě ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona

mění

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, vydané pod č.j. JMK 28900/2009, ze dne 27.2.2009, tedy povolení k nakládání s vodami spočívající v povolení vypouštění odpadních vod předčištěných na ČOV Ivančice do vod povrchových, vodního toku Jihlava, tak že nově zní:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 107 písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a na podkladě ustanovení:

- § 115 vodního zákona
- § 8 odst.1 písm.c), § 38 odst. 3, 4 a 5 vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění
- § 29, § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
- § 67 a násl. správního řádu
- § 3c a 3d vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí a náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů

p o v o l u j e

**Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice,
IČ: 49458892**

nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod předčištěných na ČOV Ivančice do vod povrchových, vodního toku Jihlava, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. k) vodního zákona.

Údaje o nakládání s vodami:

katastrální území: Kounické Předměstí, parc.č. 2438/16

název toku: Jihlava

říční km: 36,5

správce toku: Povodí Moravy, s.p.

hydrologické pořadí: 4-16-04-001

přímé určení polohy výustního objektu: X = - 614 883,98; Y = - 1 169 809,98

vodní útvar: D118 Jihlava po vzduší nádrže Nové Mlýny II. - střední, ID: 41938000

Druh vypouštěných vod: předčištěné komunální odpadní vody

Způsob čištění: Mechanicko – biologická ČOV s možností chem. srážení fosforu

Údaje o množství vypouštěných vod:

$Q_{prům.} = 60,25 \text{ l/s}$

$Q_{max.} = 156,3 \text{ l/s}$

$Q_{max.měs.} = 190\,000 \text{ m}^3/\text{měs}$

$Q_{bil.} = 1\,900\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

Údaje o ukazatelích jakosti vypouštěných odpadních vod (emisní limity):

	„p“	„m“	„balance“
CHSK _{Cr}	60 mg.l ⁻¹	100 mg.l ⁻¹	81,51 t.rok ⁻¹
BSK ₅	14 mg.l ⁻¹	20 mg.l ⁻¹	15,77 t.rok ⁻¹
NL	18 mg.l ⁻¹	25 mg.l ⁻¹	20,14 t.rok ⁻¹
	„prům.“	„m“	„balance“
Ncelk	14 mg.l ⁻¹	25 mg.l ⁻¹	26,60 t.rok ⁻¹
Pcelk	1,5 mg.l ⁻¹	3 mg.l ⁻¹	2,85 t.rok ⁻¹

„p“ - **přípustné** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„m“ - **maximální** koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění (typ vzorku - C)

„prům.“ - aritmetický průměr (typ vzorku - C)

Způsob vzorkování :

Hodnoty („m“) – maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení stanovené rozbořem 24-hodinového směsného vzorku vypouštěných odpadních vod získaného sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku, nepřekročitelné žádným ze vzorků (typ C).

Hodnoty („p“) – maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách, stanovené rozbořem 24-hodinového směsného vzorku vypouštěných odpadních vod získaného sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku, přípustný počet nevyhovujících vzorků, v období posledních 12-ti měsíců, se stanovuje dle přílohy č. 5 Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., jímž se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod (typ C).

Bilanční hodnoty, sestavené jako součin roční průměrné koncentrace látek ve vypouštěných vodách v jednotlivých ukazatelích a ročního množství vypouštěných odpadních vod, nesmí překročit výše uvedené max. bilanční hodnoty v jednotlivých ukazatelích.

Hodnoty „m“ u ukazatele N_{celk} platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

Aritmetické průměry koncentrací N a P v předmětných vypouštěných odpadních vodách nesmí překročit hodnoty „prům.“ N_{celk} a P_{celk} .

Ve věci povolení k vypouštění odpadních vod jsou uloženy v souladu s ust. § 9 odst. 1 vodního zákona následující podmínky, za kterých se toto povolení vydává:

- 1) Odběry a rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny pravidelně minimálně 1 x za 14 dní, tj. s minimální roční četností 26 odběrů;
- 2) rozborů vzorků budou prováděny z 24 hodinového slévaného vzorku, tj. směsného vzorku získaného během 24 hodin sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin, (typ C);
- 3) výsledky předepsaných rozborů vzorků spolu s jejich vyhodnocením obsahující i údaje průměrné a bilanční, budou předávány jednou ročně, a to nejpozději do 31. března roku následujícího po roce, v němž byly odebrány a rozebrány vzorky odpadních vod, zdejšímu vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu, prostřednictvím integrovaného registru plnění ohlašovacích povinností;
- 4) odběry a rozborů vzorků bude znečišťovatel provádět prostřednictvím oprávněné laboratoře uvedené v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ČR ve svém Věstníku;
- 5) odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku a neměly by být prováděny za neobvyklých situací, jako při silných deštích a povodních;
- 6) vzorky odpadních vod budou odebrány a měření průtoku bude prováděno ve stávajícím měrném objektu na odtoku – Parshallově žlabu s UZV čidlem a vyhodnocovací jednotkou;
- 7) na vyžádání budou předkládány informace o kvalitě vody na výtoku Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci v Ivančicích;
- 8) oprávněný zajistí sledování ukazatele $N-NH_4$ ve stejné četnosti a stejným způsobem, jak je uloženo u ostatních ukazatelů znečištění.

Doba platnosti tohoto povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stanovuje do 14.9.2025.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice, IČ: 49458892

ODŮVODNĚNÍ:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.6.2015 žádost Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice, IČ: 49458892, zastoupeného společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49458892, o změnu povolení k nakládání s vodami, která spočívá ve změně povolení vypouštění odpadních vod předčištěných na ČOV Ivančice do vod povrchových, vodního toku Jihlava, povoleného rozhodnutím Krajského úřadu

Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, č.j. JMK 28900/2009, ze dne 27.2.2009. Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení § 44 správního řádu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí zjistil, že žádost neobsahuje náležitosti dle ust. § 3c vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu (dále jen „vyhláška“). Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) vodního zákona, příslušný dle § 107 odst. 1 písm. k) vodního zákona, dle § 115 odst. 8 vodního zákona ve vazbě na § 47 správního řádu vyzval výzvou č.j. JMK 81564/2015, ze dne 24.6.2015, žadatele, k odstranění nedostatků žádosti a doložení následujících náležitostí dle § 45 odst. 1 správního řádu a § 3c vyhlášky a řízení zároveň přerušil.

Dne 4.8.2015 byla žadatelem žádost doplněna o požadované náležitosti, a proto zdejší vodoprávní úřad oznámil pokračování v řízení. Žádost byla posuzována dle ust. § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona.

Účastníci řízení mohli činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mohli vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě do 4.9.2015 viz § 115 odst. 8 vodního zákona. Ve stanovené lhůtě žádné návrhy zdejší správní orgán neobdržel.

Účastníci řízení mohli nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Po termínu 7.9.2015 bylo možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Žádné takovéto vyjádření zdejší správní orgán neobdržel.

K předmětné žádosti doložil žadatel následující podklady:

- žádost na předepsaném formuláři;
- rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, č.j. JMK 28900/2009, ze dne 27.2.2009;
- plná moc k zastupování Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice, IČ: 49458892, společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49458892;
- stanovisko správce povodí, podniku Povodí Moravy, s.p., zn. PM033774/2015-203/Ou, ze dne 13.7.2015;
- stanovisko orgánu ochrany přírody zn.: Ml 18583/2015/GROE, ze dne 28.7.2015;
- přehled rozborů vzorků v jednotlivých ukazatelích znečištění za roky 2007 až 2011.

Podmínkami byl v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona stanoven způsob odběrů a rozborů vzorků znečištění odpadních vod a způsob a místo měření. Zároveň bylo upraveno předávání těchto údajů. Tato změna povolení k nakládání s vodami vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje, pod č.j. JMK 28900/2009, ze dne 27.2.2009, dle návrhu žadatele, je takového rozsahu, že tímto rozhodnutím se úplně nahrazuje měněné povolení k nakládání s vodami. Vodoprávní úřad prověřil v rámci vodoprávního řízení žádost a doložené podklady. Posoudil rozsah dotčených práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí, zejména vodohospodářských poměrů. Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí do 15 dnů ode dne jeho oznámení (viz § 81 až § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.



Ing. Jiří Hájek

pověřen vedením odboru životního prostředí

v.z. Ing. Mojmír Pehal, v.r.

vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství
odboru životního prostředí

za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Svazek vodovodů a kanalizací, B.M.Kuldý 20, 664 91 Ivančice, doručí se zástupci, společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 156, 638 01 Brno
2. Město Ivančice, Palackého nám. 6, 664 91 Ivančice
3. Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, Brno
4. Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno
5. Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 156, 638 01 Brno

Na vědomí:

6. Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého nám. č. 6, Ivančice
7. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00
8. Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, Brno 614 00
9. Svazek vodovodů a kanalizací, B.M.Kuldý 20, 664 91 Ivančice

IČ	DIČ	Telefon	Fax	E-mail	Internet
708 88 337	CZ70888337	541 651 111	541 651 209	bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz	www.kr-jihomoravsky.cz

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Rozhodnutí o změně povolení nakládání s vodami - ČOV Ivančice
ID zprávy: 307152134
Typ zprávy: Doručená datová zpráva
Datum a čas dodání: 15.9.2015 v 14:42:28

Odesílatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ
ID schránky: x2pbqzq
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: JMK 118147/2015
Naše spisová značka: S - JMK 80523/2015 OŽP-Bou
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

JMK_118147_2015_OŽP-Bou.pdf (578,99 kB)
